



K O M U N I K A T NR 5/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2025r.
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Tomaszowie zaopatrującego miejscowości Tomaszowo,
Bożnów i Bożnów Mały gm. Żagań.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie Sprawozdania z badań NR W/2503/25 z dnia 27.06.2025 r. próbki wody pobranej w dniu 24 czerwca 2025 r. z wodociągu publicznego w Tomaszowie w stałym punkcie kontrolnym - sieć-zawór czerpalny ul. Osiedłowa działka nr 1071 w Tomaszowie gm. Żagań informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym z uwagi na przekroczoną wartość parametru bakteriologicznego liczby enterokoków kałowych.

W związku z powyższym należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

