

DPW
[Signature]

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS - HK.903. 89.2020

DECYZJA nr NS : HK / 176 / 2528 / 2020

z dnia 24 listopada 2020r.

Legislacja wodosn. i kanalizacje Sp. z o.o.	
ŻAGANIU	
Wzrost do	03.12.20
L.Dz.ŻWIK/1646	JRP/
Podpis przewidzianego	

Na podstawie art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tjDz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm), w związku z § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tjDz. U. z 2019 r., poz. 1437), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu po rozpatrzeniu wyników badania wody **Sprawozdania z badań: NR OL-LBŚ-951/2020** z dnia 18.09.2020, Nr: 6556/09/2020/F/4 z dnia 16.10.2020r

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
i

NAKAZUJE:

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w m. Dzięrzychowice gm. Żagań.
2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg publiczny w Dzięrzychowicach gm. Żagań w zakresie parametrów - żelazo, mangan.
3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o podjętych działaniach naprawczych (termin i zakres ich realizacji).

Nakaz należy wykonać w terminie:

pkt. 1 do dnia 30 czerwca 2021 r.

pkt. 2 i 3 z chwilą otrzymania decyzji

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych w dniu 08.09.2020r w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu przeglądowego parametry grupy B przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu z wodociągu publicznego w Dziętrzychowicach gm. Żagań w Stacji Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci. Wyniki badań wykazały przekroczenie parametrów z załącznika nr 1 część C, tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Sprawozdanie z badań NR-OL-LBS-951/2020 z dnia 18.09.2020r., manganu o 182,0 µg/l, przy dopuszczalnym zakresie 50 µg/l, a stwierdzonym 232µg/l ± 28 µg/l, żelaza o 165 µg/l, przy dopuszczalnym zakresie 200 µg/l, a stwierdzonym 365 µg/l ± 88 µg/l. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie badań próbek wody był Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra.

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych w dniu 09.10.2020r w ramach kontroli wewnętrznej - badanie kontrolne w kierunku parametrów żelazo, mangan z w/w wodociągu, wykazała przekroczenie parametrów: manganu o 167,0 µg/l, przy dopuszczalnym zakresie 50 µg/l, a stwierdzonym 217µg/l ± 43 µg/l, żelaza o 119 µg/l, przy dopuszczalnym zakresie 200 µg/l, a stwierdzonym 319 µg/l ± 64 µg/l. Sprawozdanie z badań Nr: 6556/09/2020/F/4 z dnia 16.10.2020r. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie badań próbek wody było Laboratorium Badawcze „JARS” S.A. 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a.

Oznacza to, że woda z wodociągu publicznego w Dziętrzychowicach gm. Żagań **nie spełnia** warunków bezpieczeństwa, gdyż w myśl § 3 ust. 3, „Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia” oraz § 4 ust.1, pkt 1 „punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3, zwanym dalej „punktem zgodności”, jest w przypadku wody: 1) dostarczanej z urządzeń wodociągowych - punkt czerpalny, który został zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru wody w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych, w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia - ustalony w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym”. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (...) 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4”.

W związku z tym, na podstawie § 21 ust. 6 „w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu określił dopuszczalną maksymalną wartość dla parametrów: **żelazo do 320 µg/l, mangan do 220 µg/l**. Jednocześnie PPIS w Żaganiu informuje, że podwyższone wartości stężeń żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie zagrażają zdrowiu ludzi, mogą one natomiast wywierać niepożądany wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu. Mogą też powodować pozostawianie przebarwień na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach, mających kontakt z wodą.

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Żaganiu informuje **Wójta Gminy w Żaganiu** o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm), który stanowi „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W myśl art. 127a § 1 i 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią za stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwołania zgodnie z art. 130 § 2 KPA wstrzymuje wykonanie decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu

Jacek Stępień

Otrzymuje do wykonania:

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Żagań
68-100 Żagań ul. Armii Krajowej 11
2. A-a HK w/m

