



KOMUNIKAT nr 15

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Chrobrowie gm. Żagań – parametr: azotany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniach 05.11.2025r i 12.11.2025r z wodociągu publicznego w Chrobrowie gm. Żagań stwierdzono następujące wartości parametru azotany:

- Sieć wodociągowa: 38 mg/l
- Studnia głębinowa nr SW-3: 35 mg/l
- Studnia głębinowa nr SW-2 : 51 mg/l

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczalne stężenie azotanów w wodzie wynosi 50 mg/l.

Woda dostarczana odbiorcom poprzez sieć wodociągową spełnia wymagania w zakresie parametru azotany. Podwyższona wartość (51 mg/l) stwierdzona w studni głębinowej nr SW -2 nie wpływa na jakość wody dostarczanej mieszkańcom, ponieważ przed wprowadzeniem do sieci woda jest mieszana i poddawana bieżącej kontroli jakości, co zapewnia dotrzymanie obowiązujących parametrów.

Woda z wodociągu publicznego w Chrobrowie gm. Żagań nadaje się do spożycia przez ludzi.

W celu utrzymania właściwej jakości wody zalecono administratorowi wodociągu kontynuowanie monitoringu stężenia azotanów, szczególnie w okresach zwiększonego ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych (np. wiosną i jesienią).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu prowadzi stały nadzór nad jakością wody i będzie informował o wszelkich zmianach.

Data wydania komunikatu: 14.11.2025r

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

mgr inż. Daria Prusaczyk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

.....
(pieczęć i podpis PPIS w Żaganiu)